Der Magistrat

rüsselsheim am main

Stadt Rüsselsheim am Main | 0101600501
Postfach 1663 | 65406 Rüsselsheim am Main

An alle Bieter
in dem Vergabeverfahren

Fachbereich Gebäudewirtschaft
Stabsstelle Vergaben

Besuchs- / Lieferanschrift
Am Treff 11
65428 Rüsselsheim am Main

Kontakt
Diana Failla
Tel.: 06142 83-2517
Fax: 06142 83-2505
E-Mail: Vergabe@ruesselsheim.de
Internet: www.ruesselsheim.de

Unser Zeichen
III/F5.0

Datum
19. Oktober 2026

Öffentliche Ausschreibung
Sanierung Wärmeerzeugung einschließlich Verteilung und Heizungsgruppen Erneuerung - Rathaus Rüsselsheim am Main
Vergabe-Nr.: 30/2026, Beantwortung von Bieterfrage 01 und 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben zu der oben genannten Ausschreibung Bieterfragen erhalten, die wir wie folgt beantworten:

Bieterfrage	Antwort
Sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich der Position „Kamerabefahrung und Reinigung im 2. UG“ bitten wir um folgende Klarstellungen für die Kalkulation: 1. Zugänglichkeit: Über welche Bauteile (z. B. Revisionsschächte, Putzstücke an Fallrohren) ist der Zugang zu den Grundleitungen im 2. UG vorgesehen? Sind die Zugänge für mobiles Spül- und Kamera-Equipment barrierefrei erreichbar,	Die Zugänglichkeit zu den Grundleitungen erfolgt über Putzstücke oder Bodenabläufe. Zugänglichkeit zum Einbringen des Equipments über Treppenhaus vom EG bis ins 2. UG oder über Tiefgarage 1. UG und Verbindungstreppe im Heizraum zwischen 1. UG und 2. UG. Spülschlauch kann auch über Lichtschacht / Fassade (öffenbares

oder können Spülschläuche von außen (z.B. über Lichtschächte/Rampen) eingeführt werden?	Fenster) im Innenhof in das 1. UG Heizraum eingeführt werden und durch die Gitterrostebene ins 2. UG gelegt werden.
2. Planstellung: Wird dem Auftragnehmer vor Ausführung ein digitaler Bestandsplan (DWG/PDF) zur Verfügung gestellt, um die Befahrung und Schadensprotokollierung exakt unter Planstellung (Kanalbezeichnungen gemäß Plan) durchzuführen? Vielen Dank für die Aufklärung.	2. Planstellung: Wird dem Auftragnehmer vor Ausführung ein digitaler Bestandsplan (DWG/PDF) zur Verfügung gestellt, um die Befahrung und Schadensprotokollierung exakt unter Planstellung (Kanalbezeichnungen gemäß Plan) durchzuführen? Vielen Dank für die Aufklärung.

Bitte legen Sie dieses Schreiben umgehend dem/ der für die Angebotskalkulation verantwortlichen Mitarbeiter/in vor!

Mit freundlichen Grüßen

Failla
Stabsstelle Vergaben

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist deshalb ohne Unterschrift gültig.